

VÄLISVOOLU SKEEM (KÕRDID JA VÄLISKAABLID)

KILBID

- Liitumiskilp**
- Hoone peakilp:** Jõukaabel sisse; K1, K2 ja Üld tarbijate arvestid; Üldtarbijate sektsioonide rikkevoolu kaitsmed
- Hoone andmeside ja nõrkvooli peakilp:** Telia optika sisse (meedia konverter switchi); K1 fono sisse (POE switchi); K2 fono sisse (POE switchi) [Lisada kilpi toitepistikud: 2x üldtarbija; 2x K1; 2x K2]

KÕRID ja VÄLISKAABLID

HOONE TOIDE

- Jõukaabel liitumiskilbist hoone peakilpi (peakaitse 50A)

NÕRKVOOL

- 2x Fono andmeside CAT6 (Fono sise- ja välisosade vahelised ühendused) **kaabel olemas**
- Optiline kaabel Telia posti alla (86 meetrit: FYO2PMU Mini 4xSML G652D)

ÜLDTARBIJAD

- (A) Pumpla toide (B) Pumpla alarmseadme toide (C) Tiibvärava toide;
- ÜT Valgustus: Sissesõidutee sektsioon: aiale paigaldatavad valgustid 7tk; liikumisanduritega mõlemas sissesõidu otsas (veksel)
- Kaabel kõrist üles ja edasi aia ülemisse põõna süvistatuna / peidetuna
- ÜT Valgustus: autonoomse valgustipõhise liikumisanduriga valgustus 2tk
- ÜT Valgustus: Majaesine sektsioon; ühise liikumisanduriga (vt välisvalgustuse programm); 4tk Võraulatuses pinnasesse süvistatavad üles valgustavad; 5tk piirdealale paigaldatavad
- Kaabel kõrist üles ja edasi aia ülemisse põõna süvistatuna / peidetuna
- 2tk sissekäigu varikatuse sisemistele külgeintele paigaldatavad (ei ole plaanil näidatud)
- ÜT Abihoone sise ja välis toitepesade toide

KORTERITE TARBIJAD

- K1 ja K2 Tööstuslik vool 400V 16A
- K1 ja K2 ÖV pump 9kW välisosa 400V 16A
- K1 Aiaala toitepesad ja valgustus (valgustus lüüti all, toitepesad eraldi)
- K2 Aiaala toitepesad ja valgustus (valgustus lüüti all, toitepesad eraldi)

- Valgusti asukoht
- Autonoomse liikumisanduriga valgusti asukoht
- 220V toitepesa asukoht
- 400V toitepesa asukoht (16A)

